
**User's
Manual**

模拟量采集模块

通讯协议

第三版

目录

第一章 通讯功能概要

第二章 通讯指令

附录 1 仪表寄存器地址 (电流、电压采集版本)

附录 2 仪表寄存器地址 (热电偶、热电阻采集版本)

附录 3 CRC 循环冗余校验算法

附录 4 ASCII 码表

第一章 通讯功能概要

1.1 通信功能一览

采用 RS485 串行接口，使用标准 Modbus RTU 协议。

功能	协议	连接设备
从机	Modbus RTU	主机（测量仪器、PC、PLC 等）
模块	专用协议	软件

1.2 串口通讯参数

RS485 接口规格

插座类型	绿色端子中 485A+、485B-
连接方式	多点，总线式拓扑网络
通信方式	半双工
波特率	9600, 19200[bps]
起始位	1 位（固定）
数据位	8 位（固定）
校验位	奇校验，偶校验，无校验
停止位	1 位、2 位
接收缓冲器大小	128 字节
通信距离	小于 1km
终端阻抗*2	外部：推荐 120Ω,1/2W 电阻

第二章 通讯指令

03H 读取保持寄存器

描述

读取仪表保持寄存器，包括参数和数据。对应短整型数据，先高后低。

发送

命令信息中包含了读取寄存器的起始地址和读取长度。下面是一个从地址为 1 的设备中读取第一通道数据（寄存器偏移量为 0x40）的例子。

发送格式

名称	数据 (HEX)
从设备地址	01H
功能码	03H
起始地址高	00H
起始地址低	40H
寄存器数量高	00H
寄存器数量低	01H
CRC 校验低	85H
CRC 校验高	DEH

返回

返回通道 1 数据，短整型实时量，高字节在前，低字节在后。通道值默认为 3 位小数点，比如获取数据为 16 进制数据 2E E0，转换为 10 进制为 12000，表示 12.000mA。

返回格式

名称	数据 (HEX)
从设备地址	01H
功能码	03H
字节数量	02H
高位数据 (寄存器偏移 0x40)	2EH
低位数据 (寄存器偏移 0x40)	E0H
CRC 校验低	A4H
CRC 校验高	6CH

发送

下面是一个从地址为 1 的设备中读取从机串口配置信息的例子。

发送格式

名称	数据 (HEX)
从设备地址	01H
功能码	03H
起始地址高	00H
起始地址低	00H
寄存器数量高	00H
寄存器数量低	04H
CRC 校验低	44H
CRC 校验高	09H

返回数据描绘说明:

波特率对应表:

波特率	9600	19200
参数	0	1

校验对应表:

校验	无校验	奇校验	偶校验
参数	0	1	2

停止位对应表:

停止位	1 位	2 位
参数	0	1

返回

返回配置信息参数，无符号短整型实时量，高字节在前，低字节在后。

地址为 1，波特率为 9600，校验为无校验，停止位 1 位。

返回格式

名称	数据 (HEX)
从设备地址	01H
功能码	03H
字节数量	08H
地址寄存器高位	00H

地址寄存器低位	01H
波特率高位	00H
波特率低位	00H
校验高位	00H
校验低位	00H
停止位高位	00H
停止位低位	00H
CRC 校验低	85H
CRC 校验高	17H

10H 预置寄存器

描述

写入设置参数。对应 16 位数据，先高后低。具体参数信息可查看附录 1

寄存器地址中的描述

发送

设置从地址为 1 的设备的波特率为 9600 (寄存器偏移量为 0x01, 9600

对应数据为 0) 的例子。

发送格式

名称	数据 (HEX)
从设备地址	01H
功能码	10H
起始地址高	00H
起始地址低	01H
寄存器个数高位	00H
寄存器个数低位	01H
字节个数	02H
数据高位	00H
数据低位	00H
CRC 校验低	A7H
CRC 校验高	81H

发送命令正确，设置后返回数据。

返回格式

名称	数据 (HEX)
从设备地址	01H
功能码	10H
寄存器地址高位	00H
寄存器地址低位	01H
寄存器个数高位	00H
寄存器个数低位	01H
CRC 校验低	50H
CRC 校验高	09H

发送

设置热电偶类型为 T 偶的例子。

热电偶类型对应表：

类型	K 偶	J 偶	N 偶	E 偶	S 偶	B 偶	R 偶	T 偶
参数	0	1	2	3	4	5	6	7

注意：K、J、N、E 为一组信号，可以进行切换；S、B、R、T 为一组信号，可以进行切换。不能跨组切换。

发送格式

名称	数据 (HEX)
从设备地址	01H

功能码	10H
起始地址高	00H
起始地址低	10H
寄存器个数高位	00H
寄存器个数低位	01H
字节个数	02H
数据高位	00H
数据低位	07H
CRC 校验低	E5H
CRC 校验高	02H

发送命令正确，设置后返回数据。

返回格式

名称	数据 (HEX)
从设备地址	01H
功能码	10H
寄存器地址高位	00H
寄存器地址低位	10H
寄存器个数高位	00H
寄存器个数低位	01H
CRC 校验低	00H
CRC 校验高	0CH

附录 1 仪表寄存器地址 (电流、电压采集版本)

类型	寄存器偏移量	方式	备注
设备地址	0000H	读写	短整型 1~247 默认 1
波特率	0001H	读写	短整型 9600/19200 对应 0~1
检验	0002H	读写	短整型 无校验、奇校验、偶校验对应 0~2
停止位	0003H	读写	短整型 1 位、2 位对应 0~1
通道 1 下限	0010H	读写	短整型和小数点一起使用
通道 1 上限	0011H	读写	短整型和小数点一起使用
小数点个数	0012H	读写	0、1、2、3
通道 2 下限	0013H	读写	短整型和小数点一起使用
通道 2 上限	0014H	读写	短整型和小数点一起使用
小数点个数	0015H	读写	0、1、2、3
通道 3 下限	0016H	读写	短整型和小数点一起使用
通道 3 上限	0017H	读写	短整型和小数点一起使用
小数点个数	0018H	读写	0、1、2、3
通道 4 下限	0019H	读写	短整型和小数点一起使用
通道 4 上限	001AH	读写	短整型和小数点一起使用
小数点个数	001BH	读写	0、1、2、3
通道 5 下限	001CH	读写	短整型和小数点一起使用
通道 5 上限	001DH	读写	短整型和小数点一起使用

小数点个数	001EH	读写	0、1、2、3
通道 6 下限	001FH	读写	短整型和小数点一起使用
通道 6 上限	0020H	读写	短整型和小数点一起使用
小数点个数	0021H	读写	0、1、2、3
通道 7 下限	0022H	读写	短整型和小数点一起使用
通道 7 上限	0023H	读写	短整型和小数点一起使用
小数点个数	0024H	读写	0、1、2、3
通道 8 下限	0025H	读写	短整型和小数点一起使用
通道 8 上限	0026H	读写	短整型和小数点一起使用
小数点个数	0027H	读写	0、1、2、3
通道 9 下限	0028H	读写	短整型和小数点一起使用
通道 9 上限	0029H	读写	短整型和小数点一起使用
小数点个数	002AH	读写	0、1、2、3
通道 10 下限	002BH	读写	短整型和小数点一起使用
通道 10 上限	002CH	读写	短整型和小数点一起使用
小数点个数	002DH	读写	0、1、2、3
通道 11 下限	002EH	读写	短整型和小数点一起使用
通道 11 上限	002FH	读写	短整型和小数点一起使用
小数点个数	0030H	读写	0、1、2、3
通道 12 下限	0031H	读写	短整型和小数点一起使用
通道 12 上限	0032H	读写	短整型和小数点一起使用
小数点个数	0033H	读写	0、1、2、3

通道 1 实时量	0040H	只读	短整型 默认 3 位小数
通道 2 实时量	0041H	只读	短整型 默认 3 位小数
通道 3 实时量	0042H	只读	短整型 默认 3 位小数
通道 4 实时量	0043H	只读	短整型 默认 3 位小数
通道 5 实时量	0044H	只读	短整型 默认 3 位小数
通道 6 实时量	0045H	只读	短整型 默认 3 位小数
通道 7 实时量	0046H	只读	短整型 默认 3 位小数
通道 8 实时量	0047H	只读	短整型 默认 3 位小数
通道 9 实时量	0048H	只读	短整型 默认 3 位小数
通道 10 实时量	0049H	只读	短整型 默认 3 位小数
通道 11 实时量	004AH	只读	短整型 默认 3 位小数
通道 12 实时量	004BH	只读	短整型 默认 3 位小数
通道 1 工程量	0060H	只读	短整型 与小数点一起使用
通道 2 工程量	0061H	只读	短整型 与小数点一起使用
通道 3 工程量	0062H	只读	短整型 与小数点一起使用
通道 4 工程量	0063H	只读	短整型 与小数点一起使用
通道 5 工程量	0064H	只读	短整型 与小数点一起使用
通道 6 工程量	0065H	只读	短整型 与小数点一起使用
通道 7 工程量	0066H	只读	短整型 与小数点一起使用
通道 8 工程量	0067H	只读	短整型 与小数点一起使用
通道 9 工程量	0068H	只读	短整型 与小数点一起使用

通道 10 工程量	0069H	只读	短整型 与小数点一起使用
通道 11 工程量	006AH	只读	短整型 与小数点一起使用
通道 12 工程量	006BH	只读	短整型 与小数点一起使用

附录 2 仪表寄存器地址（热电偶、热电阻采集版本）

类型	寄存器偏移量	方式	备注
设备地址	0000H	读写	短整型 无小数 1~247 默认 1
波特率	0001H	读写	短整型 无小数 9600/19200 对应 0~1
检验	0002H	读写	短整型 无小数 无校验、奇校验、偶校验 对应 0~2
停止位	0003H	读写	短整型 无小数 1 位、2 位对应 0~1
热电偶类型	0010H	读写	0:K 偶 1:J 偶 2:N 偶 3:E 偶 4:S 偶 5:B 偶 6:R 偶 7:T 偶
通道 1 实时值	0040H	只读	温度值 短整型 默认 1 位小数
通道 2 实时量	0041H	只读	温度值 短整型 默认 1 位小数
通道 3 实时量	0042H	只读	温度值 短整型 默认 1 位小数
通道 4 实时量	0043H	只读	温度值 短整型 默认 1 位小数
通道 5 实时量	0044H	只读	温度值 短整型 默认 1 位小数
通道 6 实时量	0045H	只读	温度值 短整型 默认 1 位小数
通道 7 实时量	0046H	只读	温度值 短整型 默认 1 位小数
通道 8 实时量	0047H	只读	温度值 短整型 默认 1 位小数
通道 9 实时量	0048H	只读	温度值 短整型 默认 1 位小数
通道 10 实时量	0049H	只读	温度值 短整型 默认 1 位小数
通道 11 实时量	004AH	只读	温度值 短整型 默认 1 位小数
通道 12 实时量	004BH	只读	温度值 短整型 默认 1 位小数

附录 3 CRC 循环冗余校验算法

1. CRC 校验概述

CRC 校验码的基本思想是利用线性编码理论，在发送端根据要传送的 k 位二进制码序列，以一定的规则产生一个校验用的监督码（既 CRC 码） r 位，并附在信息后边，构成一个新的二进制码序列数共 $(k+r)$ 位，最后发送出去。在接收端，则根据信息码和 CRC 码之间所遵循的规则进行检验，以确定传送中是否出错。

2. CRC 校验算法

```
const uchar ucCRCHI[] =  
{  
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,  
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,  
    0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,  
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,  
    0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,  
    0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,  
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,  
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,  
    0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
```

```
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,  
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,  
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,  
0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,  
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,  
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,  
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,  
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,  
0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,  
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40
```

```
};
```

```
const uchar ucCRCLo[] =
```

```
{
```

```
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,  
0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,  
0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,  
0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,  
0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
```

0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,
0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,
0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,
0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,
0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,
0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

};

```
//CRC 计算
```

```
ushort CalCrc(uchar *pucData , ushort usDataLen)
```

```
{
```

```
    uchar ucCrcLo = 0xFF ;
```

```
    uchar ucCrcHi = 0xFF ;
```

```
    uchar ucIndex ;
```

```
    while(usDataLen--)
```

```
    {
```

```
        ucIndex = ucCrcLo ^ *pucData++ ;
```

```
        ucCrcLo = ucCrcHi ^ ucCRCHI[ucIndex] ;
```

```
        ucCrcHi = ucCRCLo[ucIndex] ;
```

```
    };
```

```
    return (ucCrcHi * 0x100 + ucCrcLo) ;
```

```
}
```

